



Aquatherm red pipe

Aquatherm red pipe

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Rørsystem for våte sprinkleranlegg og vanntåke anlegg.
 Sprinklerrørsystem i glassfiberforsterket PP-R (80) FS.
 Rørdimensjoner og deler i SDR 7,4. Ø fra 20mm til og med 125 mm.
 Korrosjonsfritt og fusjonssveisbart uten pakninger.
 Høy kjemikalieresistens, tåler inntil 50 % innblanding av anti-frost løsning.
 Rørsystemet kan innstøpes i betong, jfr. NS-INSTA 900-1 og 3.
 Maks arbeidstrykk er 20 bar ved 30°C.
 Brannhemmende – Byggematerial Klasse B1 DIN 4102-1.
 Systemet skal kun installeres av sertifisert personell.
 Godkjennelser: FG-godkjennelse, LPCB 684A, SBSC nr. 04-904, VdS G4050042.



Katalognummer:	Fra 4111022 til 4170726 + 5432001
NRF-nr.:	8754401/06 + 8754501-95
Dimensjon:	Rørdimensjoner SDR 7,4 – Ø20 – 125 mm.
Farge:	Rød med fire grønne striper
Overflatebehandling:	PP-R (80) FS, kan overflatebehandles
Øvrige opplysninger:	Se teknisk håndbok samt TEK 10 § 11-12 og 15-6

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Rengjøres med fuktig klut

Ettersyn/kontroll

Årlig visuell kontroll for eventuelle skader eller lekkasjer

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

1. årlig visuell kontroll for skader og lekkasje. Ventiler funksjonstestes årlig.



Aquatherm red pipe

Aquatherm red pipe

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Garanti og vilkår

Jfr. FL-VVS 2016

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Skal anlegget fylles med annet enn vann må produsentens anvisninger følges. Se også informasjon i Teknisk håndbok Red pipe.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Armaturljonsson AS
Postadresse	Berghagan 4
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturljonsson.no
Internett	www.armaturljonsson.no