

Certifikat

SC0989-09

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

ETAB® 5050, Byggfolietejp

Innehavare

Eurocol Tape AB, Södra Vallgatan 7, 265 22 Åstorp
Organisationsnummer: 556552-3833
Tel: 042 – 66 800, Fax: 042 – 66 805
E-post: info@eurocol.se, Hemsida: www.eurocol.se

Produkt

ETAB® 5050 Byggfolietejp, enkelhäftande tejp av LD-polyeten med åldringsbeständigt akrylhäftämne.

Avsedd användning

Skarvning av byggfolie av polyeten, avsedd för luft- och ångspärrar.

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Fukt	6:51
Lufttäthet	6:531

Produkten har även bedömts mot certifieringsregel CR031.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Byggfolietejp ETAB 5050, daterad 2009-12-14.

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2009-12-14 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-02-0080. Kontrollorgan: SP.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handling.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande importställe:
Eurocol Tape AB, Åstorp



Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/Distributör
Tillverkningsställe
P-märke
Certifieringsorgan
Produktens typbeteckning
Certifikatets nummer
Löpande tillverkningsnummer
Kontrollorgan

Eurocol Tape AB, Åstorp
303
♣
SP Certifiering
ETAB® 5050
SC0989-09
nr
SP

Bedömningsunderlag

Rapport F722396B, 3F013915B samt 4F026086A från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Byggfolietejp ska förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell utomhuslagring. Åldringsbeständigheten bedöms vara minst 50 år under förutsättning att produkten hanteras och appliceras enligt tillhörande handlingar.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2010-02-04.

Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2020-02-22.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifiering

Håkan Thiman

Linda Ring Thorén

