

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 0055

Utstedt: 26.11.2001

Fornyet: 13.09.2024

Gyldig til: 01.10.2029

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Geberit Mapress

er i samsvar med kravene i

› **DVGW Arbeitsblatt W 534 (\*)**

### Innehaver

Geberit AS  
Luhrtoppen 2  
1470 Lørenskog

### Produsent

Geberit International AG  
Schachenstrasse 77  
8645 Jona, Sveits

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Geberit Mapress pressfittings for kobberrør og rustfrie stålrør.

Mapress pressfittings for kobberrør tilvirkes av kobber.

Mapress pressfittings for rustfrie stålrør tilvirkes av rustfritt stål, material 1.4521 eller 1.4401.

Følgende dimensjoner inngår:

› 12 mm, 15 mm, 18 mm, 22 mm, 28 mm, 35 mm,  
42 mm, 54 mm, 76.1 mm, 88.9 mm og 108 mm

Presskoplingene er utformet for å lekke i upresset tilstand for dimensjoner til og med 54 mm. Det skal benyttes pressverktøy tilhørende Geberit Mapress ved montering.

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder