

Typgodkännandebevis

1157/00

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Inspektionslucka SAN 60 EI 30

Innehavare

SSC Lex Produktion AB, Skråmträsk 50, 931 96 Skellefteå
Organisationsnummer: 556758-9469
Tel: 0910-72 59 00, Fax: 0910-108 81
E-post: kundservice@sscgroup.se, Hemsida: www.sscgroup.se

Produkt

Inspektionslucka SAN 60, vägglucka av trä isolerad med stenull, max. storlek B×H 680×1100 mm, brandteknisk klass EI 30.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande vägglucka i byggnader.

Handelsnamn

SAN 60

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 30

5:231

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning MidMade Vägglucka SAN, daterad 0210.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Dnr. 210-12-0016, Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
SSC Lex Produktion AB, Timrå

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/Tillverkningsställe
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Brandteknisk klass
Löpande tillverkningsnummer/datum
Kontrollorgan

SSC Lex Produktion AB, Timrå



SP Certifiering 1002

SAN 60

1157/00

EI 30

nr/datum

SP

Bedömningsunderlag

Rapport nr P007873 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

<i>Ritning nr.</i>	<i>Daterad</i>
100714 C	0508
100715 C	0508
100716 B	0508
100717 B	0508

Kommentarer

Monteringsanvisning ska medfölja varje leverans.

I luckan ingående stenullsisolering förutsätts vara CE-märkt och uppfylla kraven för klass A eller A2-s1, d0.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2012-02-07.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2022-01-23.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Annika Hermodsson