


114053-01
2015-04

UNI 2



- | | | |
|-----------|----------------------------------|------------------------|
| NO | Monteringsveiledning | Takfeste |
| SE | Monteringsanvisning | Takfäste |
| DA | Monteringsvejledning | Loftsbeslag |
| FI | Asennusohje | Kattokiinnike |
| EN | Installation Instructions | Ceiling mounting plate |

ART.NR.:
114266
114268

NO	Innhold	
	1 Dette følger med	3
	2 Viktig å vite	4
	3 Målskisse	6
	4 Monteringsalternativ	6
	4.1 Montering med gjengestenger, tilbehør art.nr. 114281	6
	4.2 Montering med vibrasjonsfeste, tilbehør art.nr. 114330	8
	4.3 Montering uten vibrasjonsfeste	10
	5 Montering aggregat	12



SE	Innehåll	
	1 Detta medföljer	3
	2 Viktigt att veta	4
	3 Måttskiss	6
	4 Monteringsalternativ	6
	4.1 Montering med gängstänger, tillbehör art.nr. 114281	6
	4.2 Montering med vibrationsfäste, tillbehör art.nr. 114330	8
	4.3 Montering utan vibrationsfäste	10
	5 Montering på aggregat	12

DA	Indhold	
	1 Dette medfølger	3
	2 Vigtigt at vide	4
	3 Målsskitse	6
	4 Monteringsalternativ	6
	4.1 Montering med gevindstænger, tilbehør art.nr. 114281	6
	4.2 Montering med vibrationsbeslag, tilbehør art.nr. 114330	8
	4.3 Montering uden vibrationsbeslag	10
	5 Montering af aggregat	12

FI	Sisällys	
	1 Toimituksen sisältyvät osat	3
	2 Tärkeä tietää	4
	3 Mittakaaviot	6
	4 Asennusvaihtoehdot	6
	4.1 Kierretankojen asentaminen, lisätarvikkeet art.no. 114281	6
	4.2 Asentaminen tärinävaimentimen kanssa, lisätarvikkeet art.no. 114330	8
	4.3 Asentaminen ilman tärinävaimenninta	10
	5 Laitteen asentaminen	12

EN	Contents	
	1 Items included	3
	2 Important	4
	3 Dimensional drawing	6
	4 Installation options	6
	4.1 Fitting with threaded bars, accessory art.no. 114281	6
	4.2 Fitting with an anti-vibration mount, accessory art.no. 114330	8
	4.3 Fitting without an anti-vibration mount	10
	5 Mounting the unit	12

- NO 1 Dette følger med**
SE 1 Detta medföljer
DA 1 Dette medfølger
FI 1 Toimituksen sisältyvät osat
EN 1 Items included



1 x 114073

- NO** Veiledning
SE Anvisning
DA Vejledning
FI Asennusohje
EN Instructions

NO Montering med gjengestenger: tilbehør med art.nr. 114281

SE Montering med gängstänger, tillbehör art.nr. 114281

DA Montering med gevindstænger, tilbehør med art.nr. 114281

FI Kierretankojen asentaminen, lisätarvikkeet art.no. 114281

EN Fitting with threaded bars, accessory art.no. 114281

NO Montering med vibrasjonsfeste: tilbehør med art.nr. 114330

SE Montering med vibrationsfäste, tillbehör art.nr. 114330

DA Montering med vibrationsbeslag, tilbehør med art.nr. 114330

FI Asentaminen värinävaimentimen kanssa, lisätarvikkeet art.no. 114330

EN Fitting with an anti-vibration mount, accessory art.no. 114330

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss retten til endringer. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.

Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss rätten till ändringar. Vi tar inte ansvar för eventuella tryckfel som kan uppstå.

Vores produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor retten til ændringer. Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl, som måtte forekomme.

Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muutoksiin. Emme myöskään vastaa mahdollisista painovirheistä.



Our products are subject to continuous development and we therefore reserve the right to make changes. We also disclaim liability for any printing errors that may occur.

- NO 2 Viktig å vite**
- SE 2 Viktigt att veta**
- DA 2 Vigtigt at vide**
- FI 2 Tärkeä tietää**
- EN 2 Important**



- NO** Monter takfestet før kanalene monteres, det er viktig at festepunktene til takfestet blir solide.
- SE** Montera takfästet innan kanalerna monteras; det är viktigt att takfästets fästpunkter blir solida.
- DA** Monter loftsbeslaget, før kanalerne monteres. Det er vigtigt at sikre solide befæstelsespunkter for loftsbeslaget.
- FI** Asenna kattokiinnike ennen kanavien asentamista, jotta kattokiinnikkeen kiinnityspisteistä tulee pitäviä.
- EN** Fit the ceiling mounting plate before fitting the ducts. It is important that the attachment points of the ceiling mounting plate are firm.

- NO** Sørg for at kanalene ikke blir bøyd i stussen. Bruk patentbånd til opphenging av kanalene i henhold til veiledning for kanalsystem.
- SE** Kontrollera att kanalerna inte böjs i anslutningen. Använd patentband för att hänga upp kanalerna i enlighet med bruksanvisningen för kanalsystem.
- DA** Sørg for, at kanalerne ikke bøjes i studsene. Brug patentbånd til ophængning af kanalerne i henhold til vejledningen for kanalsystemet.
- FI** Varmista, etteivät kanavat taivu liittimessä. Käytä patenttivanetta kanavien ripustamiseen kanavajärjestelmän ohjeiden mukaisesti.
- EN** Ensure that the ducts do not bend at the ends. Use perforated strips for hanging up the ducts in accordance with the instructions for the duct system.






- NO Se også monteringsveiledning for kanalsystem som du finner på www.flexit.no
 SE Se även monteringsanvisningen för kanalsystem som du hittar på www.flexit.no
 DA Se også monteringsvejledningen for kanalsystemet, som du finder på www.flexit.no
 FI Katso myös osoitteessa www.flexit.no oleva kanavajärjestelmän asennusohje.
 EN Please also refer to the fitting instructions for the duct system on www.flexit.no




- NO For å få festet kanalene til takfestets stusser skal skruene skrus gjennom isoporen. Det er også viktig å vite at det skal være fullisolert over takfestet.
- SE För att kanalerna ska kunna fästas vid takfästets anslutningar måste skruvarna skruvas genom isoleringen. Det är också viktigt att känna till att det måste vara fullisolerat över takfästet.
- DA Skruer skal skrues igennem isoporen for at befæste kanalerne til loftsbeslagets studser. Det er også vigtigt at vide, at der skal være fuldt isoleret over loftsbeslaget.
- FI Jotta kanavat voi kiinnittää kattokiinnikkeen liittimiin, ruuvit on ruuvattava eristeen läpi. Lisäksi on tärkeää tietää, että kattokiinnikkeen yläpuolella on täysi eriste.
- EN The screws should be screwed through the isopore in order to attach the ducts to the ceiling mounting plate. It is also important that the roof should be fully insulated above the ceiling mounting plate.

- NO Flexit anbefaler:
 SE Flexit rekommenderar:
 DA Flexit anbefaler:
 FI Flexit suosittelee:
 EN Flexit recommends:



2x



Benytt hjelpemidler.
 Använd hjälpmedel.
 Brug hjælpemidler.
 Käytä apuvälineitä.
 Use remedial aids.




NO 3 Målsskisse

SE 3 Måttskiss

DA 3 Målsskitse

FI 3 Mittakaaviot

EN 3 Dimensional drawing



NO 4 Monteringsalternativ

SE 4 Monteringsalternativ

DA 4 Monteringsalternativ

FI 4 Asennusvaihtoehto

EN 4 Installation options


NO 4.1 Montering med gjengestenger, tilbehør art.nr. 114281.

SE 4.1 Montering med gängstänger, tillbehör art.nr. 114281.

DA 4.1 Montering med gevindstænger, tilbehør art.nr. 114281.

FI 4.1 Kierretankojen asentaminen, lisätarvikkeet art.no. 114281

EN 4.1 Fitting with threaded bars, accessory art.no. 114281



	NO	SE	DA	FI	EN
1	Betongplugg M10	Betongplugg M10	Betondyvel M10	Betoniliitin M10	Concrete plug M10
2	Skive M10	Bricka M10	Skive M10	Aluslevy M10	Washer M10
3	Mutter M10	Mutter M10	Møtrik M10	Mutteri M10	Nut M10
4	Gjengestang	Gångstång	Gevindstang	Kierretanko	Threaded bar


NO Benytt 6mm borrh, og borrh 4 hull som er 58mm dype. Se målskisse forrige side for plassering av hullene.

SE Använd 6 mm borrh, och borra 4 hål som är 58 mm djupa. Se måttskissen på föregående sida för hålets placering.

DA Brug et 6 mm bor, og bor 4 huller, der er 58 mm dybe. Se målskitse på forrige side vedr. placering af hullerne.

FI Pora 6 mm:n poralla 4 reikää, joiden syvyys on 58 mm. Katso reikien sijainnit edellisellä sivulla olevasta mittakaaviosta.

EN Use a 6mm drill to drill 4 holes with a depth of 58 mm. Please refer to the dimensional drawing on the previous page for the location of these holes.



NO La det være en spalte på 4 mm mellom takfestet og nedsenket himling.

SE Lämna en spalt på 4 mm mellan takfästet och nedsänkt innertak.

DA Der skal være et mellemrum på 4 mm mellem loftsbeslaget og et nedsænket loft.

FI Jätä kattokiinnikkeen ja lasketun katon väliin 4 mm:n rako.

EN Leave a 4 mm gap between the ceiling mounting plate and the lowered ceiling.

- NO** 4.2 Montering med vibrasjonsfeste, tilbehør art.nr. 114330.
- SE** 4.2 Montering med vibrationsfäste, tillbehör art.nr. 114330.
- DA** 4.2 Montering med vibrationsbeslag, tilbehør art.nr. 114330.
- FI** 4.2 Asentaminen tärinänvaimentimen kanssa, lisätarvikkeet art.no. 114330.
- EN** 4.2 Fitting with an anti-vibration mount, accessory art.no. 114330.

1

NO Monter vibrasjonsfestene til takfestet. Benytt medfølgende skruer og tannskiver.

SE Montera vibrationsfästena i takfästet. Använd medföljande skruvar och tandbrickor.

DA Monter vibrationsbeslagene til loftsbeslaget. Brug de medfølgende skruer og tandskiver.

FI Asenna tärinänvaimentimet kattokiinnikkeeseen. Käytä mukana toimitettuja ruuveja ja hammaslevyjä.

EN Fit the anti-vibration mount to the ceiling mounting plate. Use the accompanying screws and toothed washers.



2


NO Monter dampsperre på takfestet ved behov.

SE Montera fuktspärr på takfästet vid behov.

DA Monter dampspærre på loftsbeslaget efter behov.


FI Asenna kattokiinnikkeeseen tarvittaessa höyrynsulku.

EN Fit the vapour barrier to the ceiling mounting plate if required.




3

- NO** Skru fast takfestet med eventuell dampspærre i bjelkelag ved hjelp av de medfølgende franske treskruene (A).
- SE** Skruva fast takfästet med eventuell fuktspärr i bjälklaget med hjälp av de medföljande franska träskruvarna (A).
- DA** Skru loftsbeslaget fast med evt. dampspærre i bjælkelag ved hjælp af de medfølgende franske træskruer (A).
- FI** Ruuvaa kattokiinnike ja mahdollinen höyrynsulku kiinni välipohjaan mukana toimitettujen ranskalaisten puuruuvien avulla (A).
- EN** Screw the ceiling mounting plate, and vapour barrier if used, to the joists using the accompanying French wood screws (A).



4

- NO** Sørg for at det er en spalte mellom innertak og takfestet på min 4mm.
- SE** Kontrollera att det finns en spalt på minst 4 mm mellan innertaket och takfästet.
- DA** Der skal være et mellemrum mellem indvendigt loft og loftsbeslag på min. 4 mm.
- FI** Varmista, että sisäkaton ja kattokiinnikkeen väliin jää vähintään 4 mm:n rako.
- EN** Ensure that there is a gap between the inner roof and the ceiling mounting plate of at least 4 mm.




- NO** 4.3 Montering uten vibrasjonsfeste
- SE** 4.3 Montering utan vibrationsfäste
- DA** 4.3 Montering uden vibrationsbeslag
- FI** 4.3 Asentaminen ilman tärinänvaimenninta
- EN** 4.3 Fitting without an anti-vibration mount



- NO** Denne monteringsmetoden skal ikke benyttes ved fare for strukturlyd eller der det er benyttet 30mm lekter.
- SV** Den här monteringsmetoden ska inte användas om det föreligger fara för strukturljud eller där man har använt läkter på 30 mm.
- DA** Denne monteringsmetode må ikke anvendes, når der er fare for strukturlyd, eller hvor der er brugt 30 mm lægter.
- FI** Tätä asennustapaa ei saa käyttää, jos vaarana on runkoääni tai kun käytössä on 30 mm:n lista.
- EN** This fitting method should not be used when there is a risk of structural noise occurring or if 30 mm battens have been used.


2

- NO** Lekter skrus fast til takfestet (min 45mm lekter) ved hjelp av de medfølgende franske treskruene (A).
- SE** Läkter skruvas fast vid takfästet (läkter på minst 45 mm) med hjälp av de medföljande franska träskruvarna (A).
- DA** Lægter skrues fast til loftsbeslaget (min. 45 mm lægter) ved hjælp af de medfølgende franske træskruer (A).
- FI** Listat (vähintään 45 mm) ruuvataan kiinni kattokiinnikkeeseen mukana toimitettujen ranskalaisten puuruuvien avulla (A).
- EN** The battens should be screwed to the ceiling mounting plate (min 45 mm battens) using the accompanying French wood screws (A).




2

- NO** Monter dampsperre på takfestet ved behov.
- SE** Montera fuktspärr på takfästet vid behov.
- DA** Monter dampspærre på loftsbeslaget efter behov.
- FI** Asenna kattokiinnikkeeseen tarvittaessa höyrynsulku.
- EN** Fit the vapour barrier to the ceiling mounting plate if required.



3

- NO** Skru fast takfestet med eventuell dampsperre i tak.
- SE** Skruva fast takfästet med eventuell fuktspärr i taket.
- DA** Skru loftsbeslaget fast med evt. dampspærre i loftet.
- FI** Ruuvaa kattokiinnike ja mahdollinen höyrynsulku kiinni kattoon.
- EN** Screw the ceiling mounting plate, and the vapour barrier if used, to the roof.



NO 5 Montering aggregat

SE 5 Montering på aggregat

DA 5 Montering af aggregat

FI 5 Laitteen asentaminen

EN 5 Mounting the unit

NO Plasser isolasjonsbitene til stussene (B) på avkastkanal, uteluftkanal og kjøkkenhettekanal.

SE Placera anslutningarnas isoleringsbitar (B) på avluftskanal, uteluftskanal och spiskåpskanal.

DA Anbring isolationsstykkerne til studserne (B) på afkastkanal, udeluftkanal og emhættekanal.

FI Aseta eristepalat (B) poistoilma-, ulkoilma- ja liesituuletinkanavan liitäntöihin.

EN Place the pieces of insulation (B) at the ends of the exhaust duct, the outside air duct and the cooker hood duct.



Venstremodell



Høyremodell

NO Plassering av kanalene varierer med venstre og høyremodell.


SE Kanalernas placering varierar mellan vänster- och högermodell.

DA Placeringen af kanalerne varierer på venstre- og højremodellen.


FI Kanavien sijainti on erilainen vasemman- ja oikeanpuoleisessa mallissa.

EN The location of the ducts will vary in respect of the left and right models.


- NO** Fjern brakettene fra takfestet og fest dem til aggregatet.
- SE** Avlägsna hållarna från takfästet och fäst dem vid aggregatet.
- DA** Fjern konsollerne fra loftsbeslaget, og monter dem på aggregatet.
- FI** Poista telineet kattokiinnikkeestä ja kiinnitä ne laitteeseen.
- EN** Remove the brackets from the ceiling mounting plate and attach them to the unit.



- NO** Fjern dørlåsen fra aggregatet.
- SE** Avlägsna aggregatets dörrlås.
- DA** Fjern dørlåsen fra aggregatet.
- FI** Irrota ovelukko laitteesta.
- EN** Remove the door lock from the unit.



- NO** Ta medfølgende låsehendel (E) og skru den fast på aggregatet.
- SE** Skruva fast det medföljande låshandtaget (E) och skruva fast det på aggregatet.
- DA** Skru det medfølgende låsehåndtag (E) fast på aggregatet.
- FI** Ota esille mukana toimitettu lukitusvipu (E) ja ruuvaa se kiinni laitteeseen.
- EN** Screw the accompanying locking handle (E) on the unit.





NO

OBS! Sørg for at alle ledningene plasseres mellom stussene. Ledningene kan ta skade hvis de kommer i klem. Se skisse.

SE

OBS! Kontrollera att alla ledningarna placeras mellan anslutningarna. Ledningarna kan skadas om de kommer i kläm. Se skiss.

DA

OBS! Sørg for, at alle ledningerne placeres mellem studsene. Ledningerne kan tage skade, hvis de kommer i klemme. Se skitsen

FI

HUOMAA! Varmista, että kaikki johdot kulkevat liitäntöjen välissä. Johdot voivat vaurioitua, jos ne jäävät puristuksiin. Katso piirustus.

EN

NB! Ensure that all the wires are placed between the ends. The wires could be damaged if they are squashed. Please refer to the diagram.

NO

Sett på pakningslist på bakkant av aggregatet for ytterligere beskyttelse.

SE

Sätt på packningslisten på aggregatets bakkant för ytterligare skydd.

DA


Monter pakningslisten på aggregatets bagkant som yderligere beskyttelse.

FI

Asenna tiivistelista laitteen taustapuolelle lisäsuojaksi.

EN

Place the rubber strip on the rear edge of the unit in order to provide additional protection.



NO Press luftbehandlingsaggregatet opp i tak-festet. Aggregatet må være i vater slik at brakettene treffer takfestets låsehaker. Benytt hjelpemidler ved behov.

Vær ekstra forsiktig de siste 30mm, hjelp eventuelt til ved å dra ut låsemekanismen som vist på skissene under.

SE Pressa upp luftbehandlingsaggregatet i tak-fästet. Aggregatet måste vara helt vågrätt, så att hållarna träffar takfästets låshakar. Använd hjälpmedel vid behov.

Var extra försiktig de siste 30 mm. Hjälp eventuellt till genom att dra ut låsmekanismen i enlighet med nedanstående skisser.

DA Tryk luftbehandlingsaggregatet op i lofts-beslaget. Aggregatet skal være i vater, så konsollerne rammer loftsbeslagets låsehager. Brug evt. hjælpemidler.



Vær ekstra forsigtig de sidste 30 mm. Hjælp evt. til ved at trække låsemekanismen ud som vist på skitserne herunder.

FI Paina ilmankäsittelylaite kattokiinnikkeeseen. Laitteen on oltava vaakasuorassa, jotta telineet osuvat kattokiinnikkeen lukitsimiin. Käytä tarvittaessa apuvälineitä.

Ole erityisen varovainen viimeisten 30 mm:n osalta. Vedä tarvittaessa lukitusmekanismi ulos alla olevan piirustuksen mukaisesti.

EN Press the air handling unit up into the ceiling mounting plate. The unit must be level so that the brackets meet the ceiling mounting plates locking hooks. Use remedial aids if required.

Please be extra careful with the last 30 mm. If necessary you can help by pulling out the locking mechanism as shown on the diagram below.





NO Skru fast låsemekanismen på begge sider av takfestet med de to medfølgende skruene (C).

SE Skruva fast låsmekanismen på båda sidor av takfästet med de två medföljande skruvarna (C).

DA Skru låsemekanismen fast på hver side af loftsbeslaget med de to medfølgende skruer (C).

FI Ruuvaa lukitusmekanismi kiinni kattokiinnikkeen kummaltakin puolelta kahden mukana toimitetun ruuvin avulla (C).

EN Screw tight the locking mechanism on both sides of the ceiling mounting plate using the accompanying screws (C).



NO OBS! Aggregatet kan falle ned når låsemekanismen er åpen. Sikre derfor aggregatet ved montering/demontering.


SV OBS! Aggregatet kan falla ned när låsmekanismen är öppen. Säkra därför aggregatet vid montering/demontering.

DA OBS! Aggregatet kan falde ned, når låsemekanismen er åben. Derfor skal aggregatet sikres ved montering/demontering.

FI HUOM! Laite voi pudota, kun salpa on auki. Näin ollen kiinnitä se asentamisen/purkamisen yhteydessä.

EN NB! The airhandling unit may drop down when the locking mechanism is open. Always secure the assembly when installing or dismantling.

- NO** Skru fast dørlåsen.
- SE** Skruva fast dörrlåsen.
- DA** Skru dørlåsen fast.
- FI** Ruuvaa ovilukko kiinni.
- EN** Screw tight the door lock.





Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje www.flexit.no